

TERMO DE REFERÊNCIA**OBJETO**

AQUISIÇÃO DE TRANSMISSORES DE PRESSÃO PARA MANUTENÇÕES NAS ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ÁGUA.

QUANTIDADE

Código	Quantidade	Descrição
55.01.001834	08	TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ AMORTECEDOR DE PULSO, 0 A 16 BAR, AÇO INOX, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA ESPECIFICAÇÕES: -FAIXA DE PRESSÃO PE: 0 A 16 BAR - INVÓLUCRO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L-IP265 -MEIO: LÍQUIDO (ÁGUA) -TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40°C A 85°C -LIGAÇÃO ELÉTRICA: TOMADA DIN 43650 PG9 - PRECISÃO: $\leq \pm 0,8\%$ FS (MÁX) -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 10 A 30 VCC -SINAL DE SÁIDA: 4 A 20 MA -CONEXÃO AO PROCESSO: G 1/2" A, DIN 16288 COM AMORTECEDOR DE PULSO
55.01.001835	04	TRANSMISSOR DE PRESSÃO C/ AMORTECEDOR DE PULSO, 0 A 25 BAR, AÇO INOX, CONFORME DESCRIÇÃO ANEXA ESPECIFICAÇÕES: -FAIXA DE PRESSÃO PE: 0 A 25 BAR - INVÓLUCRO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 316L-IP265 -MEIO: LÍQUIDO (ÁGUA) -TEMPERATURA DE OPERAÇÃO: -40°C A 85°C -LIGAÇÃO ELÉTRICA: TOMADA DIN 43650 PG9 - PRECISÃO: $\leq \pm 0,8\%$ FS (MÁX) -TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 10 A 30 VCC -SINAL DE SÁIDA: 4 A 20 MA -CONEXÃO AO PROCESSO: G 1/2" A, DIN 16288 COM AMORTECEDOR DE PULSO

PRAZO DE GARANTIA

90 DIAS

PRAZO DE ENTREGA

20 DIAS

REGIME DE EXECUÇÃO (UNITÁRIO/LOTE (JUSTIFICAR))

UNITÁRIO

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

43 - DEPARTAMENTO TÉCNICO - MATERIAL DE CONSUMO

LOCAL DE ENTREGA

Os produtos devem ser entregues no horário das 07:00 as 11:00 ou das 13:00 as 16:00, no endereço:
Rua Roberto Moreira da Silva, nº 51 – Vila Natal, Mogi das Cruzes. CEP 08795-040.



UNIDADE FISCALIZADORA

MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA

OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Efetuar os pagamentos das faturas além de supervisionar e atestar via fiscalização, todos os fornecimentos da contratada. Cumprir o prazo de pagamento.

Recusar qualquer equipamento que esteja em desacordo com os padrões exigidos neste instrumento, bem como, nos documentos delas integrantes.

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A licitante vencedora obriga-se a cumprir os termos deste contrato e ainda, manter durante toda a execução do fornecimento.

Fornecer os produtos somente após o recebimento da Autorização de Fornecimento, em conformidade com os quantitativos solicitados; Fornecer peças novas, originais e recomendadas pelo fabricante.

Mogi das Cruzes, 06 de maio de 2019

Responsáveis pela elaboração do Termo de Referência

Requisitante

Chefia Requisitante

Diretoria Requisitante